



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 19/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 128»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «02» февраля 2018 года № 19, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «09» февраля 2018 года по 14 час. 00 мин. «01» марта 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 128», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.46а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 128» Механиковой Л.Л., заместителя заведующего по АХР Музеевой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа выполнена с нарушением нормативных документов по пожарной безопасности (в перечне вопросов не учтена специфика деятельности учреждения), а именно: - в п. 4 указаны отсутствующие в учреждении участки, жилые помещения - в п. 5 указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, участков - в п. 5 указаны отсутствующие в учреждении гидранты, автоматические средства пожаротушения	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ); п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ); п. 14, приложение 2 к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – Приказ № 645)	01.09.2019г.	



2.	<p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики деятельности учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в тексте инструкции указаны системы противопожарной защиты отсутствующие в учреждении (внутренний противопожарный водопровод (ПК), наружные пожарные лестницы, места крепления спасательных устройств, эвакуационные люки)</li> <li>- в тексте инструкции указаны помещения отсутствующие в учреждения (чердак, подвал, технические этажи, вентиляционные камеры, холлы, фойе)</li> <li>- в п.1 раздела «В случае возникновения пожара в помещениях» отсутствует обязанность и действия работников при вызове пожарной охраны</li> <li>- в п.1 раздела «Расположение мест для курения...» при запрете курения в учреждении место для курения определяется приказом заведующего учреждением</li> </ul>	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.2, п.460, п.461 ППР в РФ	01.09.2019г.	
3.	<p>На дверях кладовых (помещения 1-го этажа № 19, № 30, № 38 по техническому паспорту инв. номер 24166), складских помещений хоз. блока (литер Б) не указаны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности кладовых, складских помещений в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.</p>	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ	01.09.2019г.	
4.	<p>В помещении хоз. блока (литер Б) отключена автоматическая пожарная сигнализация</p>	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.61 ППР в РФ	01.09.2019г.	
5.	<p>Покрытие стен на путях эвакуации – лестничные площадки 1-го этажа (помещения № 24 и № 36 по техническому паспорту инв. номер 24166) выполнено материалом с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 (ремонтные работы проведены в 2005 г. с применением панелей из поливинилхлорида торговой марки «SARL MAKINDUSTRY TDS», имеющих сертификат пожарной безопасности № ССБ.FR/ОП044.А.00036 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д2,Т1)</p>	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.09.2019г.	
6.	<p>Покрытие стен на путях эвакуации – лестничные площадки 1-го этажа (помещения № 24 и № 36 по</p>	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6	01.09.2019г.	



	техническому паспорту инв. номер 24166) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (ремонтные работы проведены в 2011 г. с применением краски воднодисперсионной интерьерной PARAD W-серии, имеющей сертификат соответствия № С-RUPB05.B.01366 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,РП1,Д2,Т1)	ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
7.	Отсутствует освещение в тамбуре группы № 1 (помещение № 22 по техническому паспорту инв. номер 24166)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 33 ППР в РФ	01.09.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, имя и отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 20 18 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Михаил Михайлов П.И., ревизор

«01» марта 20 18 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.