

ПРЕДПИСАНИЕ № 762
об устранении выявленных нарушений

« 16 » декабря 2021г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128»
ОГРН 1027600511685, ИНН 7602018880

на основании акта проверки № 391 от 16.12.21г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Не соблюдаются требования по отделке потолка, стен и пола в туалете, совмещенной с умывальной ясельной группы: имеются повреждения и дефекты потолка и стен: выпадение местами глазурованной плитки на стенах и местами отслоение покрасочного слоя на потолке, отмечаются дефекты напольного покрытия, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.

2. В туалете, совмещенной с умывальной ясельной группы санитарно-техническое оборудование имеет дефекты, а также отмечается изношенность труб подводки к санитарным узлам, что является нарушением п. 2.4.11.

3. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 1031/ф от 14.12.2021г. искусственная освещенность в помещениях детского сада не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п. 2.8.5.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Принять меры по устранению дефектов отделки потолка, стен и пола в туалете, совмещенной с умывальной ясельной группы.
2. Принять меры по замене санитарно-технического оборудования, а также труб подводки к санитарным узлам в соответствии с гигиеническими нормативами в туалете, совмещенной с умывальной ясельной группы
3. Обеспечить во всех помещениях детского сада (см. протокол № 1031/ф от 14.12.21г) искусственное освещение в соответствии санитарно-эпидемиологических требований.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128»
ОГРН 1027600511685, ИНН 7602018880

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 30.11.2023г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области



Золотина Л.С.

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.

Предписания получил(а):
« 21 » декабря 2021г.

Михаил Михаилов
Ф.И.О.